



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

## AUTOMATYK ZBIERSK

Spółka z o.o.

Zbiersk Cukrownia 68/2

62- 830 Zbiersk

Nasz znak:

OHK.903.282.2024

Data:

06 września 2024r.

## DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416),

- art. 5 i art. 12 ust. 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r. poz. 757)

- § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, § 6 pkt. 6, § 21 ust. 1 pkt. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, § 26 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

- art. 10 § 2 i art. 104 KPA (Dz.U. z 2024 poz. 572)

po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z badań nr 1143 z dnia 06.09.2024 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w dniu 02 września 2024r. oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia

**stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszczyce gm. Błaszki**

z uwagi na obecność w punkcie:

- Stacja Uzdatniania Wody Gruszczyce - woda wprowadzana do sieci ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w ilości > 300 jtk/1ml przy zalecanej 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej;

Po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody, termin trwania przekroczeń wyznacza się do dnia 20 września 2024r.

**Ze względu na obecność w wodzie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C woda jest zdatna do użycia po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.**

**Ponadto nakazuje:**

1. Doprowadzić jakość wody podawanej do sieci wodociągowej do zgodnej z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Poprawę jakości wody udokumentować wynikami badania wody wykonanymi w punktach zgodności.

### Telefony:

Sekretariat tel.  
43 822 36 85

Hig. Komunalna  
43 826 04 41

Hig. Żywności  
43 826 04 38

Laboratorium  
43 822 38 80

2. Poinformować odbiorców o zaistniałej sytuacji jak również systematycznie informować konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia na podstawie komunikatów ustalonych z PPIS w Sieradzu.
3. Informować na bieżąco Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu o uzyskanych wynikach badań laboratoryjnych i wykonaniu nałożonych obowiązków.

### Uzasadnienie

W dniu 02 września 2024r. firma AUTOMATYK ZBIERSK, Spółka z o.o., Zbiersk Cukrownia 68/2, 62- 830 Zbiersk w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów: liczba bakterii grupy coli, Escherichia coli, enterokoki oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w punkcie: Stacja Uzdatniania Wody Gruszczyce, gm. Błaszki. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., ul. Polna 71, 63-300 Pleszew – laboratorium PK ul. Długa 65, 63-300 Zielona Łąka.

Po zapoznaniu się z cząstkowym Sprawozdaniem z badań nr 1143 z dnia 06.09.2024 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w dniu 02 września 2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził w punkcie:

- Stacja Uzdatniania Wody Gruszczyce - woda wprowadzana do sieci ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w ilości > 300 jtk/1ml przy zalecanej 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej;

co stanowi naruszenie wymagań określonych w załączniku nr 1 część C tabela nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym firma AUTOMATYK ZBIERSK, Spółka z o.o., Zbiersk Cukrownia 68/2, 62- 830 Zbiersk przeprowadzająca inwestycję polegającą na przebudowie i rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w Gruszczycach, gm. Błaszki po otrzymaniu informacji o obecności ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w ilości > 300 jtk/1ml w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w pobranej w punkcie Stacja Uzdatniania Wody Gruszczyce, pismem z dnia 06.09.2024r. poinformowała o wdrożeniu planu działań naprawczych polegających na: dezynfekcji wody i urządzeń wodociągowych podchlorynem sodu i płukaniu filtrów i sieci wodociągowej. Zaplanowano również ponowne pobranie wody do badań laboratoryjnych na dzień 10.09.2024r. i 13.09.2024r. Przewidywany ostateczny termin realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody określono na 20 września 2024r.

W myśl § 21 ust. 1 pkt. 3, ust. 4 w/w rozporządzenia warunkową przydatność wody do spożycia właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru Escherichia coli i enterokoków oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

W myśl § 21 ust. 1 pkt. 3, ust. 5 w/w rozporządzenia producent wody ustala z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym zakres i termin realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody.

W myśl § 21 ust. 1 pkt. 3, ust. 6 w/w rozporządzenia właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia, określając dopuszczalne wartości parametryczne oraz termin trwania przekroczenia.

W myśl § 26 konsumenci uzyskują informacje o jakości wody w przypadku stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia wraz z informacją o zaleceniach i ewentualnych ograniczeniach jej wykorzystania.

Uwzględniając powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu postanowił jak w sentencji.

W warunkach niniejszej sprawy odstąpiono od czynności wszczęcia postępowania i zagwarantowania stronie czynnego udziału w postępowaniu albowiem zachodziła konieczność podjęcia natychmiastowych działań ze względu na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia konsumentów, zgodnie z art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 poz. 572).

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu ul. POW 52, 98-200 Sieradz w terminie 14 dni od jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona ma prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji. Z dniem doręczenia oświadczenia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu, ul. POW 52, 98-200 Sieradz, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Jednocześnie informuję, że w przypadku złożenia w/w oświadczenia Strona nie może zaskarżyć decyzji do sądu administracyjnego.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**

z up.

*M. Kępnia*  
mgr *Marta Kępnia*

Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

#### Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Błaszek, Plac Niepodległości 13, 98-235 Błaszki

#### Do wiadomości:

1. Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź – skan pisma
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszach, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki
3. a/a